

preklad zo slovinského jazyka



HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , info@herz.si

Vydanie vyhlásenia na základe ustanovení článkov 5 a 6 zákona o stavebných výrobkoch,

Úradný vestník Slovenskej republiky, č. 82/13-ZGPro-1 a o účelovom uplatňovaní článku 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch-CPR::

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo: RSV

- Meno a adresa výrobcu: HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji**
- Identifikácia typu produktu a katalógové číslo na identifikáciu produktu:**
RSV 102 - RSV 104 (objednávkové čísla v Slovenskej republike: 2 8530 02 _03_04)
Účelové použitie: Používa sa v systémoch pitnej vody. Používa sa na rozvod teplej a studenej pitnej vody z hlavného potrubia k spotrebiteľovi (kuchynské armatúry, vaňa, bidet atď.).
- Hodnotiace systémy a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov podľa prílohy 5 CPR: AVCP 1+
- Na vyhlásenie o parametroch**, pre ktoré sa neuplatňuje harmonizovaná technická špecifikácia, sa na základe ustanovení článku 39 vyhlášky o pitnej vode, Úradný vestník č. 61/2023, použila národná technická špecifikácia: Odporúčania na posudzovanie vhodnosti materiálov a výrobkov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou, ktoré sú súčasťou vodovodnej siete a vnútorného vodovodu (P MPPV), vydanie z júna 2021.
- Pre ventily na pitnú vodu** je Stavebný inštitút Slovinska, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, akreditácie číslo CP-002 v rámci systému 1+ vydala osvedčenie o vhodnosti na styk s pitnou vodou a potvrdila, že boli splnené všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti vlastností a výkonu výrobkov opísaných v P-MPPV vydanom v júni 2021 a že výrobky spĺňajú všetky regulačné požiadavky na styk s pitnou vodou.
Certifikát št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 bol prvýkrát vydaný 18. 1. 2018 a je platný do 11. 1. 2027.
- Ďalšie definované vlastnosti** uvedené v nasledujúcej tabuľke nie sú predmetom osvedčenia na pitnú vodu vydaného ZAG a nevzťahujú sa na ne body 4 až 6.

Rozsah	Vlastnosť	Použitá technická norma
Teleso	CW725R	SIST EN 12420:2014
Tesnenie	EPDM	SIST EN 12164:2016
Maximálny tlak	10 bar	ISO 228-1:2000
Maximálna teplota	110°C bez pary	EN 1213
		EN 806-4
		EN1074-1

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023



Razvojna služba
Valentin Kodrič



HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , info@herz.si

Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih,

Uradni list RS, št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: RSV

1. **Ime in naslov proizvajalca:** HERZ d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji

2. **Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:**

RSV 102 - RSV 104

Predvidena uporaba: Uporablja se v sistemih sanitarne vode. Namenjen je distribuciji tople in hladne vode od glavne linije do porabnika (kuhinjska armatura, kad, bide...).

3. **Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+

4. **Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija: Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2021

5. **Za ventile za pitno vodo** je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana - ZAG, številka akreditacije CP-002, po sistemu 1+ izdal Certifikat o ustreznosti za stik s pitno vodo in potrdil, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in glede lastnosti proizvodov opisane v P-MPPV, izdaja junij 2021, in da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve za stik s pitno vodo.

Certifikat št. REG2-0004-04-ZGPro1-2970 je bil prvič izdan 18.01.2018 in je v veljavi do 11.1.2027.

6. **Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG, in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Področje	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CW725R	SIST EN 12420:2014
Tesnilo	EPDM	SIST EN 12164:2016
Maksimalni tlak	10 bar	ISO 228-1:2000
Maksimalna temperatura	110°C brez pare	EN 1213
		EN 806-4
		EN1074-1

7. **Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in ob smiselni uporabi Uredbe (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023



Razvojna služba
Valentin Kodrič